

KIRJASTON LOISTOPUTKIVALAISIMEN POISTO JA VAIHTO LED-VALOIHIN.

Hailuodon kunta pyytää tarjoustaan kirjaston sisäpuolen kaikkien kattoloisteputkivalaisimien poistamisesta ja niiden vaihdosta himmennettäviin LED kattovalaisimiin.

Hankintayksikkö

Hailuodon kunta
Konserni- ja elinvoimapaalvelut
Luovontie 176
90480 Hailuoto

Vastuuhenkilö:

Hannu Alajääskö
Kiinteistöpäällikkö
puhelin 040 6835750
hannu.alajaasko@hailuoto.fi

Hankintamenettely

Hankinnan arvo alittaa kansallisen kynnysarvon ja alittaa EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö julkaistaan Hailuodon kunnan verkkosivuilla

Yleistä

Hankintapäätöksen tekee Elinvoimapäällikkö. Päätöksestä ilmoitetaan tarjoajille, kun päätös on tehty.

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

- 1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
- 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
- 3) Tarjousten hinnan vertailu

Tarjoukset, jotka täyttävät kaikki tarjoajalle, tarjoukselle ja tarjotulle työlle asetetut vähimmäisvaatimukset, vertaillaan alla esitetyn valintaperusteen mukaan.

Valintaperuste

Tarjouksen valintaperusteena on edullisin kokonaishinta.

Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos

- se saapuu myöhästyneenä.
- siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin
- tarjoajalla ei ole tarvittavia pätevyyskysymyksiä.

Tarjous hylätään, jos em. valintaperusteet eivät täyty. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.

Hankinnan sisältö

Kirjaston katossa olevat loisteputkivalaisimet (36 kpl) poistetaan ja toimitetaan jätekeräykseen tarjoukseen kuuluvana. Loisteputkivalaisimien tilalle olemassa oleviin kattokiskoihin ja sisäkattoon asennetaan himmennettävät LED kattovalaisimet ja ne kytketään nykyisiin sähköjohdotuksiin. Urakoitsijan tulee esittää tarjoukseensa sisältyvien himmennettävien LED valaisimien merkki ja tyyppi tilaajan hyväksyttäväksi.

Kirjaston valaistustarve:

- neutraali valkoinen valo, värielämpötila 3000K – 4000K.
- luku- ja työpisteillä min. 500 Luksia.

Tarjoajan kelpoisuus

Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

Tarjouksen liitteenä on toimitettava:

- 1) Kaupparekisteriote
- 2) Vastuuvakuutustodistus

Hinta

Tarjouksessa on ilmoitettava työsuorituksen kokonaishinta euromääräisenä nettohintana ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) sekä mahdolliset lisätyöhinnat. Hintojen tulee sisältää kaikki työstä ja tarvikkeiden käytöstä aiheutuvat kustannukset. Laskutuksessa käytetään ensisijaisesti sähköistä laskutusta.

Muut ehdot

Ei ole.

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia.

Tarjouksen jättäminen

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia tai tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään **31.08.2026** saakka.

Tarjous tulee toimittaa 21.8.2026 klo 16:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: tekninen@hailuoto.fi

Lisätiedot ja kysymykset

Lisäkysymykset tarjouspyyntöön liittyen voi lähettää sähköisesti osoitteeseen hannu.alajaasko@hailuoto.fi tai puhelimitse 040 6835750.

Hailuodossa 3.8.2026.

Hannu Alajääskö
Kiinteistöpäällikkö
Konserni- ja elinvoimapalvelut
Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 Hailuoto

Liite

- Kirjaston pohjapiirros
- Valokuvia kohteesta.

